



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL ARAD**  
**ORAȘUL PÂNCOTA**  
**PRIMĂRIA ORAȘULUI PÂNCOTA**

România județul.Arad . 315 600.,oraș. Pâncota, str.T.Vladimirescu nr.68,tel :0257.466.301  
fax. 0257.708.888, e-mail:primariapancota@artelecom.net

Nr. **1309** data **21.02.2023**

**ANALIZA**  
**SEMESTRIALA A CAPACITATII DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR A**  
**ORAȘULUI PÂNCOTA**

**SEMESTRUL II 2022**

În conformitate cu prevederile art.13 lit. i) din Legea nr.307/2006, art.151 din Norme generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul nr.163/2007 și ale art.18 din Regulamentul de planificare, organizare, desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de serviciile voluntare, aprobate prin Ordinul 160/2007, se înaintează spre dezbateră Consiliului local al orașului Pâncota prezentul *Raport al analizării capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ teritoriale a orașului Pâncota, pentru luarea măsurilor care se impun.*

Apărarea împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ teritoriale oraș Pâncota se realizează prin structurile cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, respectiv Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Pâncota

**a) Implementarea noilor prevederi legale.**

- Au fost elaborate Reguli și măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat al orașului Pâncota și aprobate prin Hotărârea Consiliului local Pâncota nr 148/2004. Extrase din aceste reguli au fost popularizate prin afișare pe afișierul serviciului voluntar.

- Se organizează S.V.S.U. oraș Pâncota, în conformitate cu Criteriile de performanță aprobate prin O.M.A.I. nr. 75 din 2019

**b) Stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite.**

În anul 2022, luna octombrie, inspectorii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al Județului Arad au efectuat control la serviciul voluntar pentru situații de urgență Pâncota, ocazie cu care s-au menționat următoarele nereguli:

- Nu s-a asigurat încadrarea SVSU cu personal atestat în condițiile legii conform Legii nr. 307/2006, art. 14 lit. b)

- Nu sunt întocmite Planurile de intervenție în caz de incendiu la clădirile aparținătoare Primăriei conform OMAI 163/2007, art. 18, lit. k)

- Nu au fost solicitate și nu au fost obținute avizele și autorizațiile de securitate la incendiu, prevăzute de Legea .307/2006 art.19, lit. c). Pentru clădirile Primăriei și Liceului Teoretic

- Nu se asigură mentenanța hidranților interiori, a instalației de iluminat pentru evacuare cu personal atestat conform Legii 307/2006 art.19, lit. l).

- Nu se asigură uniforme pentru personalul SVSU, conform Legii 307/2006, art. 14, lit.

k)

Dacă în bugetul pentru anul 2023 vor fi fonduri pentru achiziții la activitatea SVSU, vom achiziționa uniforme pentru personalul SVSU.

**c) Deficiențe care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor.**

Una dintre principalele atribuții ale serviciului voluntar este „*desfășurarea de activități de informare și instruire privind cunoașterea și respectarea regulilor și a măsurilor de apărare împotriva incendiilor*”. În acest sens serviciul voluntar a desfășurat activități de prevenire în urma acestora rezultă următoarele constatări:

- 1) Au fost controlate 227 de gospodării individuale din care la 8 gospodării s-au constatat nereguli, după cum urmează:
  - instalații electrice improvizate, conductori neizolați, corpuri de iluminat fără protecție 5;
  - Coșuri defecte, netencuite 3;
  - Burlane din metal amplasate necorespunzător față de elemente combustibile ale construcțiilor 1;
  - Coșuri pentru cazane cu încălzire centrală amplasate necorespunzător față de acoperiș, planșeu etc. 1;

Cu ocazia controlului au fost înaintate Măsuri generale de prevenire a incendiilor în locuințe multifamiliale

**2. Prevenirea incendiilor la punctele de lucru amplasate în piața localității de operatorii economici cu ocazia târgurilor săptămânale**, ocazie cu care s-a pus în vedere administratorilor măsurile de prevenire a incendiilor la utilizarea instalațiilor de gaz lichiefiat, a combustibilului solid la prepararea mâncărilor, exploarea instalațiilor și aparatelor electrice fără defecțiuni și improvizații, dotarea punctelor de lucru cu mijloace de stingere.

**3. Prevenirea și supravegherea respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la casa de cultură** nu s-au desfășurat activități culturale în anul 2022.

**4. Prevenirea și supravegherea activităților ce se desfășoară la slujbele religioase** cu ocazia Sărbătorilor la Biserica Ortodoxă, la Biserica Romano-Catolică.

**5. Informarea persoanelor fizice și juridice privind măsurile speciale care se aplică pe timpul campaniei agricole de recoltare a cerealelor**. Activitatea desfășurată de către șeful serviciului voluntar la asociații agricole, exploatații agricole organizate ca societăți sau persoane fizice autorizate, cu această ocazie a fost înmânate Măsuri ce se aplică pe timpul campaniei agricole de recoltare a cerealelor, programul de măsuri speciale pe timpul secetos care se aplică pe teritoriul orașului și cauzele care pot determina producerea incendiilor și măsuri de prevenire a incendiilor în timpul folosirii combinelor. Aceste măsuri se află afișate pe afișierul serviciului voluntar.

**d) Concluzii din activitate de pregătire și instruire a personalului.**

Instruirea personalului serviciului voluntar s-a desfășurat lunar.

**e) Relațiile cu terții privind apărarea împotriva incendiilor.**

În semestrul al II-lea al anului 2022, serviciul voluntar a avut un număr de 2 intervenții la incendiu, din care 2 în colaborare cu ISU Arad, Detașamentul Ineu. Nu am avut intervenție în colaborare serviciile voluntare pentru situații de urgență cu care avem contract de colaborare, în această perioadă.

**f) Asigurarea dotării, calitatea și funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.**

În privința mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor este de amintit faptul că autospeciile serviciului funcționează foarte bine.

Au fost verificate și încărcate stringătoare din dotarea autospeciilor, au fost încărcate aparatele izolante cu aer comprimat.

**e) Eficiența activității desfășurate de structurile cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.**

Activitatea de prevenire a incendiilor a început să se desfășoare în condiții mai bune, datorită aportului voluntarilor din cadrul SVSU.

La intervențiile la incendii, grupele ce încadrează autospecialele prin mobilizare și o coordonare eficientă reușesc să acționeze cu eficiență, reușindu-se astfel să se reducă pagubele, de fiecare dată să localizeze și chiar să stingă incendiul înainte de sosirea colegilor profesioniști din cadrul ISU Ineu.

**g) Propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității.**

Pentru îmbunătățirea capacității de apărare împotriva incendiilor se propune luarea măsurilor pentru înlăturarea neregulilor prezentate în acest raport , după cum urmează:

Nr. Crt.	Deficiențe/Activități	Măsura pentru îndepărtarea deficienței și pentru îmbunătățirea activității de apărare împotriva incendiilor	Termen de realizare	Răspunde
1	Deficiențe constatate și menționate la lit.c).	Reluarea controlului la gospodării, unde s-au constatat nereguli. Continuarea controalelor la gospodăriile populației.	Semestrul I 2023	Șef Serviciu
2	Informarea persoanelor fizice și juridice pentru cunoașterea și respectarea regulilor și a măsurilor de apărare împotriva incendiilor.	Afișare etc.	Permanent	Șef serviciu
3	Lipsa și neactualizarea Planurilor de intervenție pentru stingerea incendiilor la clădirile Primăriei și Liceului	Alocarea de fonduri pentru servicii de elaborare a planurilor de intervenție.	Semestrul I 2023	Consiliul local Primar

Prezentul raport s-a întocmit pe baza constatărilor rezultate din activitățile serviciului voluntar desfășurate în semestrul II al anului 2023 și se înaintează Consiliului local Pâncota pentru dezbatere și pentru stabilirea de măsuri de remediere a deficiențelor în urma propunerilor făcute.

Data:21 02 2023

Șef serviciu  
RUSA GHEORGHE

